



## CEDULA DE NOTIFICACIÓN

### NOTA ACLARATORIA Nº1

En el marco de las Licitación Privada Nº 16/2023 para la “REUBICACIÓN ACCESOS Y CONSTRUCCIÓN NUEVOS CERRAMIENTOS TERMINAL Nº 1 - PUERTO MAR DEL PLATA” Expediente Nº 5351-CPRMDP-23, se ha emitido la siguiente aclaración a las especificaciones técnicas:

- **Item 5.5 Obra de herrería: REJAS Y PORTONES llevarán tratamiento anticorrosivo por metalizado por proyección con un espesor de recubrimiento no inferior a 50 micrones.**

Desde ya muchas gracias.

Saluda Atte.